

2010. év nyári fajlagos vízfelmelegítési hőszükséglet alakulása

ÉPÜLETEK	május				június				július				augusztus				Négy hónap összesen				
	felh. hőm.össz.	felmelegített HMV menny.	felh. hőm. HMV-re 0,24 GJ/víz ³ -rel számolva	különbözet	felh. hőm.össz.	felmelegített HMV menny.	felh. hőm. HMV-re 0,24 GJ/víz ³ -rel számolva	különbözet	felh. hőm.össz.	felmelegített HMV menny.	felh. hőm. HMV-re 0,24 GJ/víz ³ -rel számolva	különbözet	felh. hőm.össz.	felmelegített HMV menny.	felh. hőm. HMV-re 0,24 GJ/víz ³ -rel számolva	különbözet	felh. hőm.össz.	felmelegített HMV menny.	felh. hőm. HMV-re 0,24 GJ/víz ³ -rel számolva	különbözet	Fajlagos vízfelmelegítési hőszükséglet
	GJ	m3	GJ	GJ	GJ	m3	GJ	GJ	GJ	m3	GJ	GJ	GJ	m3	GJ	GJ	GJ	m3	GJ	GJ	GJ
Lévai u. 1-7.	71	187	44,88	26,12	47	178	42,72	4,28	42	159	38,16	3,84	42	156	37,44	4,56	202	680	163,20	38,80	0,2971
Lévai u. 9-15.	79	193	46,32	32,68	53	167	40,08	12,92	48	148	35,52	12,48	51	155	37,20	13,80	231	663	159,12	71,88	0,3484
Lévai u. 17-27.	88	288	69,12	18,88	58	228	54,72	3,28	50	201	48,24	1,76	56	229	54,96	1,04	252	946	227,04	24,96	0,2664
Ifjúság u. 10-20.	99	285	68,40	30,60	58	251	60,24	-2,24	49	219	52,56	-3,56	52	230	55,20	-3,20	258	985	236,40	21,60	0,2619
Lévai u. 29.	107	360	86,40	20,60	74	325	78,00	-4,00	63	280	67,20	-4,20	65	293	70,32	-5,32	309	1258	301,92	7,08	0,2456
Lévai u. 31.	116	292	70,08	45,92	64	255	61,20	2,80	59	201	48,24	10,76	60	234	56,16	3,84	299	982	235,68	63,32	0,3045
Lévai u. 33.	110	387	92,88	17,12	81	376	90,24	-9,24	64	291	69,84	-5,84	64	299	71,76	-7,76	319	1353	324,72	-5,72	0,2358
Patkó u. 1.	81	330	79,20	1,80	68	314	75,36	-7,36	62	274	65,76	-3,76	63	279	66,96	-3,96	274	1197	287,28	-13,28	0,2289
Patkó u. 3.	96	376	90,24	5,76	82	324	77,76	4,24	70	298	71,52	-1,52	71	312	74,88	-3,88	319	1310	314,40	4,60	0,2435
Patkó u. 5.	111	392	94,08	16,92	94	344	82,56	11,44	80	315	75,60	4,40	78	306	73,44	4,56	363	1357	325,68	37,32	0,2675
Patkó u. 7.	133	343	82,32	50,68	86	290	69,60	16,40	75	253	60,72	14,28	79	272	65,28	13,72	373	1158	277,92	95,08	0,3221
Patkó u. 9.	113	408	97,92	15,08	75	369	88,56	-13,56	64	319	76,56	-12,56	65	339	81,36	-16,36	317	1435	344,40	-27,40	0,2209
Patkó 11-21	101	338	81,12	19,88	90	293	70,32	19,68	79	259	62,16	16,84	82	280	67,20	14,80	352	1170	280,80	71,20	0,3009
Ifjúság u. 26-40.	130	493	118,32	11,68	111	429	102,96	8,04	74	391	93,84	-19,84	137	456	109,44	27,56	452	1769	424,56	27,44	0,2555
Szivárvány u. 1.	102	397	95,28	6,72	68	354	84,96	-16,96	42	295	70,80	-28,80	70	317	76,08	-6,08	282	1363	327,12	-45,12	0,2069
Szivárvány u. 3	84	356	85,44	-1,44	72	324	77,76	-5,76	60	269	64,56	-4,56	66	301	72,24	-6,24	282	1250	300,00	-18,00	0,2256
Szivárvány u. 5.	93	361	86,64	6,36	81	332	79,68	1,32	67	263	63,12	3,88	69	274	65,76	3,24	310	1230	295,20	14,80	0,2520
Szivárvány u. 2.	74	253	60,72	13,28	63	229	54,96	8,04	48	210	50,40	-2,40	68	217	52,08	15,92	253	909	218,16	34,84	0,2783
Szivárvány u. 4.	73	250	60,00	13,00	61	212	50,88	10,12	56	188	45,12	10,88	56	189	45,36	10,64	246	839	201,36	44,64	0,2932
Szivárvány u. 6.	95	270	64,80	30,20	67	231	55,44	11,56	59	200	48,00	11,00	59	206	49,44	9,56	280	907	217,68	62,32	0,3087
Szivárvány u. 8.	84	247	59,28	24,72	50	210	50,40	-0,40	46	184	44,16	1,84	45	192	46,08	-1,08	225	833	199,92	25,08	0,2701
Napsugár st. 2.	69	247	59,28	9,72	52	221	53,04	-1,04	45	196	47,04	-2,04	45	196	47,04	-2,04	211	860	206,40	4,60	0,2453
Napsugár st. 4.	59	220	52,80	6,20	40	190	45,60	-5,60	36	177	42,48	-6,48	35	173	41,52	-6,52	170	760	182,40	-12,40	0,2237
U-alakú épületcsoport	319	831	199,44	119,56	268	687	164,88	103,12	230	531	127,44	102,56	251	595	142,80	108,20	1068	2644	634,56	433,44	0,4039
Szabadság u. 119-129.	93	424	101,76	-8,76	81	377	90,48	-9,48	72	341	81,84	-9,84	70	324	77,76	-7,76	316	1466	351,84	-35,84	0,2156
Szabadság u. 131-145.	144	256	61,44	82,56	85	236	56,64	28,36	75	188	45,12	29,88	76	200	48,00	28,00	380	880	211,20	168,80	0,4318
Puskás Tivadar u. 55.	29	103	24,72	4,28	18	93	22,32	-4,32	20	86	20,64	-0,64	18	78	18,72	-0,72	85	360	86,40	-1,40	0,2361
Összesen	2753	8887	2132,88	620,12	2047	7839	1881,36	165,64	1735	6736	1616,64	118,36	1893	7102	1704,48	188,52	8428	30564	7335,36	1092,64	0,2757