

TÁRSASHÁZAK 2016. évi hőfelhasználásának kiértékelése

ÉPÜLETEK	fűtött légm ³			január					február				
	fűtött légm ³	fűtött légm ³	fűtött légm ³	felh. hőm.össz.	felmelegített HMV menny.	Fajlagos HMV energia igény	felh.hőm. HMV-re	felh. hőm. Fűtésre	felh. hőm.össz.	felmelegített HMV menny.	Fajlagos HMV energia igény	felh.hőm. HMV-re	felh. hőm. Fűtésre
	összes	háztartási	egyéb	GJ	m ³	GJ/m ³	GJ	GJ	GJ	m ³	GJ/m ³	GJ	GJ
	korrekciós								összesen				összesen
Lévai u. 1-7.	8695	8695	0	285,00	180	0,27	48,60	236,40	190,00	161	0,27	43,47	146,53
Lévai u. 9-15.	8690	8690	0	307,00	159	0,3	47,70	259,30	209,00	145	0,30	43,50	165,50
Lévai u. 17-27.	13327	13327	0	392,00	240	0,25	60,00	332,00	265,00	208	0,25	52,00	213,00
Ifjúság u. 10-20.	12769	12769	0	380,00	294	0,22	64,68	315,32	256,00	265	0,22	58,30	197,70
Lévai u. 29.	16949,3	15880	1069,3	505,00	334	0,22	73,48	431,52	359,00	311	0,22	68,42	290,58
Lévai u. 31.	17030,02	15880	1150,02	524,00	319	0,26	82,94	441,06	355,00	299	0,26	77,74	277,26
Lévai u. 33.	16380,77	15880	500,77	457,00	391	0,23	89,93	367,07	334,00	338	0,23	77,74	256,26
Patkó u. 1.	16424	15880	544	557,00	337	0,22	74,14	482,86	381,00	304	0,22	66,88	314,12
Patkó u. 3.	16928	15880	1048	406,00	342	0,26	88,92	317,08	268,00	334	0,26	86,84	181,16
Patkó u. 5.	16839	15880	959	432,00	341	0,31	105,71	326,29	292,00	315	0,31	97,65	194,35
Patkó u. 7.	16994	15880	1114	538,00	342	0,23	78,66	459,34	362,00	326	0,23	74,98	287,02
Patkó u. 9.	16466	15880	586	382,00	398	0,22	87,56	294,44	251,00	380	0,22	83,60	167,40
Patkó 11-21	15186	15186	0	436,00	349	0,26	90,74	345,26	327,00	327	0,26	85,02	241,98
Ifjúság u. 26-40.	20248	20248	0	436,00	441	0,26	114,66	321,34	304,00	386	0,26	100,36	203,64
Szivárvány u. 1.	16537	15880	657	475,00	356	0,17	60,52	414,48	309,00	327	0,17	55,59	253,41
Szivárvány u. 3.	16795,36	15880	915,36	521,00	368	0,12	44,16	476,84	363,00	351	0,12	42,12	320,88
Szivárvány u. 5.	17110,1	15880	1230,1	381,00	303	0,3	90,90	290,10	258,00	280	0,30	84,00	174,00
Szivárvány u. 2.	10418	10418	0	255,00	253	0,28	70,84	184,16	176,00	237	0,28	66,36	109,64
Szivárvány u. 4.	10418	10418	0	250,00	264	0,3	79,20	170,80	166,00	234	0,30	70,20	95,80
Szivárvány u. 6.	10418	10418	0	227,00	231	0,33	76,23	150,77	151,00	209	0,33	68,97	82,03
Szivárvány u. 8.	10418	10418	0	227,00	235	0,23	54,05	172,95	150,00	209	0,23	48,07	101,93
Napsugár st. 2.	10418	10418	0	324,00	242	0,22	53,24	270,76	211,00	233	0,22	51,26	159,74
Napsugár st.4.	10418	10418	0	298,00	194	0,21	40,74	257,26	192,00	189	0,21	39,69	152,31
Nádasdűlő st. U alak	40535,5	40296	239,5	1216,00	690	0,45	310,50	905,50	902,00	633	0,45	284,85	617,15
Szabadság u. 119-129.	15186	15186	0	691,00	389	0,31	120,59	570,41	493,00	363	0,31	112,53	380,47
Szabadság u. 131-145.	23598	15486	8112	872,00	254	0,45	114,30	757,70	588,00	231	0,45	103,95	484,05
Puskás Tivadar u. 55.	2536	2536	0	132,00	100	0,16	16,00	116,00	101,00	91	0,16	14,56	86,44
Összesen	407 732	389 607	18 125	11 906	8 346		2 238,99	9 667,01	8 213	7 686		2 058,65	6 154,35

ÉPÜLETEK				március					április					május				
	fűtött légm ³	fűtött légm ³	fűtött légm ³	felh. hőm.össz.	felmelegített HMV menny.	Fajlagos HMV energia igény	felh.hőm. HMV-re	felh. hőm. Fűtésre	felh. hőm.össz.	felmelegített HMV menny.	Fajlagos HMV energia igény	felh.hőm. HMV-re	felh. hőm. Fűtésre	felh. hőm.össz.	felmelegített HMV menny.	Fajlagos HMV energia igény	felh.hőm. HMV-re	felh. hőm. Fűtésre
	összes	háztartási	egyéb	GJ	m ³	GJ/m ³	GJ	GJ	GJ	m ³	GJ/m ³	GJ	GJ	GJ	m ³	GJ/m ³	GJ	GJ
	korrekciós							összesen					összesen					összesen
Lévai u. 1-7.	8695	8695	0	179,00	173	0,27	46,71	132,29	92,00	338	0,27	91,26	0,74	52,00	171	0,27	46,17	5,83
Lévai u. 9-15.	8690	8690	0	205,00	157	0,30	47,10	157,90	107,00	161	0,30	48,30	58,70	61,00	166	0,30	49,80	11,20
Lévai u. 17-27.	13327	13327	0	251,00	216	0,25	54,00	197,00	129,00	212	0,25	53,00	76,00	70,00	220	0,25	55,00	15,00
Ifjúság u. 10-20.	12769	12769	0	241,00	282	0,22	62,04	178,96	124,00	274	0,22	60,28	63,72	70,00	282	0,22	62,04	7,96
Lévai u. 29.	16949,3	15880	1069,3	338,00	335	0,22	73,70	264,30	171,00	336	0,22	73,92	97,08	94,00	330	0,22	72,60	21,40
Lévai u. 31.	17030,02	15880	1150,02	321,00	322	0,26	83,72	237,28	166,00	291	0,26	75,66	90,34	81,00	301	0,26	78,26	2,74
Lévai u. 33.	16380,77	15880	500,77	315,00	345	0,23	79,35	235,65	172,00	318	0,23	73,14	98,86	74,00	306	0,23	70,38	3,62
Patkó u. 1.	16424	15880	544	366,00	324	0,22	71,28	294,72	177,00	325	0,22	71,50	105,50	98,00	324	0,22	71,28	26,72
Patkó u. 3.	16928	15880	1048	252,00	358	0,26	93,08	158,92	136,00	338	0,26	87,88	48,12	94,00	340	0,26	88,40	5,60
Patkó u. 5.	16839	15880	959	271,00	333	0,31	103,23	167,77	137,00	315	0,31	97,65	39,35	100,00	317	0,31	98,27	1,73
Patkó u. 7.	16994	15880	1114	339,00	361	0,23	83,03	255,97	119,00	382	0,23	87,86	31,14	83,00	360	0,23	82,80	0,20
Patkó u. 9.	16466	15880	586	228,00	407	0,22	89,54	138,46	177,00	355	0,22	78,10	98,90	88,00	386	0,22	84,92	3,08
Patkó 11-21	15186	15186	0	329,00	380	0,26	98,80	230,20	139,00	304	0,26	79,04	59,96	103,00	365	0,26	94,90	8,10
Ifjúság u. 26-40.	20248	20248	0	279,00	416	0,26	108,16	170,84	152,00	374	0,26	97,24	54,76	124,00	361	0,26	93,86	30,14
Szivárvány u. 1.	16537	15880	657	288,00	356	0,17	60,52	227,48	104,00	337	0,17	57,29	46,71	69,00	349	0,17	59,33	9,67
Szivárvány u. 3.	16795,36	15880	915,36	344,00	379	0,12	45,48	298,52	145,00	354	0,12	42,48	102,52	77,00	344	0,12	41,28	35,72
Szivárvány u. 5.	17110,1	15880	1230,1	237,00	306	0,30	91,80	145,20	126,00	300	0,30	90,00	36,00	95,00	297	0,30	89,10	5,90
Szivárvány u. 2.	10418	10418	0	161,00	234	0,28	65,52	95,48	96,00	236	0,28	66,08	29,92	67,00	224	0,28	62,72	4,28
Szivárvány u. 4.	10418	10418	0	148,00	236	0,30	70,80	77,20	89,00	222	0,30	66,60	22,40	69,00	224	0,30	67,20	1,80
Szivárvány u. 6.	10418	10418	0	141,00	218	0,33	71,94	69,06	84,00	213	0,33	70,29	13,71	64,00	215	0,33	70,95	-6,95
Szivárvány u. 8.	10418	10418	0	137,00	222	0,23	51,06	85,94	75,00	212	0,23	48,76	26,24	56,00	218	0,23	50,14	5,86
Napsugár st. 2.	10418	10418	0	201,00	240	0,22	52,80	148,20	109,00	224	0,22	49,28	59,72	55,00	229	0,22	50,38	4,62
Napsugár st.4.	10418	10418	0	184,00	199	0,21	41,79	142,21	93,00	187	0,21	39,27	53,73	42,00	184	0,21	38,64	3,36
Nádasdűlő st. U alak	40535,5	40296	239,5	870,00	675	0,45	303,75	566,25	461,00	621	0,45	279,45	181,55	314,00	615	0,45	276,75	37,25
Szabadság u. 119-129.	15186	15186	0	482,00	392	0,31	121,52	360,48	257,00	385	0,31	119,35	137,65	189,00	368	0,31	114,08	74,92
Szabadság u. 131-145.	23598	15486	8112	583,00	239	0,45	107,55	475,45	325,00	228	0,45	102,60	222,40	121,00	240	0,45	108,00	13,00
Puskás Tivadar u. 55.	2536	2536	0	99,00	92	0,16	14,72	84,28	46,00	85	0,16	13,60	32,40	19,00	92	0,16	14,72	4,28
Összesen	407 732	389 607	18 125	7 789	8 197		2 192,99	5 596,01	4 008	7 927		2 119,88	1 888,12	2 429	7 828		2 091,97	337,03

TÁRSASHÁZAK

ÉPÜLETEK	fűtött légm ³			június					július					augusztus				
	fűtött légm ³	fűtött légm ³	fűtött légm ³	felh. hőm.össz.	felmelegített HMV menny.	Fajlagos HMV energia igény	felh.hőm. HMV-re	felh. hőm. Fűtésre	felh. hőm.össz.	felmelegített HMV menny.	Fajlagos HMV energia igény	felh.hőm. HMV-re	felh. hőm. Fűtésre	felh. hőm.össz.	felmelegített HMV menny.	Fajlagos HMV energia igény	felh.hőm. HMV-re	felh. hőm. Fűtésre
	összes	háztartási	egyéb	GJ	m3	GJ/m3	GJ	GJ	GJ	m3	GJ/m3	GJ	GJ	GJ	m3	GJ/m3	GJ	GJ
korrekciós							összesen					összesen					összesen	
Lévai u. 1-7.	8695	8695	0	40,00	151	0,27	40,77	-0,77	34,00	138	0,27	37,26	-3,26	40,00	156	0,27	42,12	-2,12
Lévai u. 9-15.	8690	8690	0	46,00	149	0,30	44,70	1,30	36,00	125	0,30	37,50	-1,50	42,00	134	0,30	40,20	1,80
Lévai u. 17-27.	13327	13327	0	53,00	207	0,25	51,75	1,25	48,00	154	0,25	38,50	9,50	59,00	155	0,25	38,75	20,25
Ifjúság u. 10-20.	12769	12769	0	54,00	216	0,22	47,52	6,48	45,00	231	0,22	50,82	-5,82	51,00	236	0,22	51,92	-0,92
Lévai u. 29.	16949,3	15880	1069,3	64,00	289	0,22	63,58	0,42	52,00	265	0,22	58,30	-6,30	61,00	282	0,22	62,04	-1,04
Lévai u. 31.	17030,02	15880	1150,02	63,00	249	0,26	64,74	-1,74	48,00	205	0,26	53,30	-5,30	58,00	231	0,26	60,06	-2,06
Lévai u. 33.	16380,77	15880	500,77	66,00	272	0,23	62,56	3,44	52,00	243	0,23	55,89	-3,89	60,00	253	0,23	58,19	1,81
Patkó u. 1.	16424	15880	544	60,00	281	0,22	61,82	-1,82	48,00	251	0,22	55,22	-7,22	58,00	274	0,22	60,28	-2,28
Patkó u. 3.	16928	15880	1048	76,00	297	0,26	77,22	-1,22	60,00	267	0,26	69,42	-9,42	73,00	290	0,26	75,40	-2,40
Patkó u. 5.	16839	15880	959	79,00	271	0,31	84,01	-5,01	63,00	247	0,31	76,57	-13,57	74,00	266	0,31	82,46	-8,46
Patkó u. 7.	16994	15880	1114	67,00	308	0,23	70,84	-3,84	52,00	259	0,23	59,57	-7,57	63,00	283	0,23	65,09	-2,09
Patkó u. 9.	16466	15880	586	66,00	323	0,22	71,06	-5,06	51,00	268	0,22	58,96	-7,96	59,00	279	0,22	61,38	-2,38
Patkó 11-21	15186	15186	0	59,00	222	0,26	57,72	1,28	58,00	227	0,26	59,02	-1,02	68,00	249	0,26	64,74	3,26
Ifjúság u. 26-40.	20248	20248	0	99,00	295	0,26	76,70	22,30	78,00	247	0,26	64,22	13,78	94,00	278	0,26	72,28	21,72
Szivárvány u. 1.	16537	15880	657	47,00	289	0,17	49,13	-2,13	35,00	257	0,17	43,69	-8,69	44,00	274	0,17	46,58	-2,58
Szivárvány u. 3.	16795,36	15880	915,36	32,00	287	0,12	34,44	-2,44	22,00	261	0,12	31,32	-9,32	27,00	273	0,12	32,76	-5,76
Szivárvány u. 5.	17110,1	15880	1230,1	70,00	246	0,30	73,80	-3,80	57,00	216	0,30	64,80	-7,80	67,00	240	0,30	72,00	-5,00
Szivárvány u. 2.	10418	10418	0	55,00	187	0,28	52,36	2,64	45,00	178	0,28	49,84	-4,84	53,00	178	0,28	49,84	3,16
Szivárvány u. 4.	10418	10418	0	56,00	186	0,30	55,80	0,20	46,00	157	0,30	47,10	-1,10	53,00	163	0,30	48,90	4,10
Szivárvány u. 6.	10418	10418	0	53,00	187	0,33	61,71	-8,71	42,00	160	0,33	52,80	-10,80	48,00	168	0,33	55,44	-7,44
Szivárvány u. 8.	10418	10418	0	43,00	190	0,23	43,70	-0,70	35,00	166	0,23	38,18	-3,18	41,00	181	0,23	41,63	-0,63
Napsugár st. 2.	10418	10418	0	42,00	189	0,22	41,58	0,42	35,00	169	0,22	37,18	-2,18	40,00	187	0,22	41,14	-1,14
Napsugár st.4.	10418	10418	0	32,00	165	0,21	34,65	-2,65	25,00	138	0,21	28,98	-3,98	32,00	148	0,21	31,08	0,92
Nádasdűlő st. U alak	40535,5	40296	239,5	250,00	504	0,45	226,80	23,20	205,00	444	0,45	199,80	5,20	241,00	479	0,45	215,55	25,45
Szabadság u. 119-129.	15186	15186	0	83,00	305	0,31	94,55	-11,55	68,00	274	0,31	84,94	-16,94	79,00	278	0,31	86,18	-7,18
Szabadság u. 131-145.	23598	15486	8112	99,00	199	0,45	89,55	9,45	74,00	177	0,45	79,65	-5,65	73,00	204	0,45	91,80	-18,80
Puskás Tivadar u. 55.	2536	2536	0	13,00	79	0,16	12,64	0,36	11,00	78	0,16	12,48	-1,48	12,00	77	0,16	12,32	-0,32
Összesen	407 732	389 607	18 125	1 767	6 543		1 745,70	21,30	1 425	5 802		1 545,31	-120,31	1 670	6 216		1 660,13	9,87

TÁRSASHÁZAK

ÉPÜLETEK				szeptember					október					november				
	fűtött légm ³	fűtött légm ³	fűtött légm ³	felh. hőm.össz.	felmelegített HMV menny.	Fajlagos HMV energia igény	felh.hőm. HMV-re	felh. hőm. Fűtésre	felh. hőm.össz.	felmelegített HMV menny.	Fajlagos HMV energia igény	felh.hőm. HMV-re	felh. hőm. Fűtésre	felh. hőm.össz.	felmelegített HMV menny.	Fajlagos HMV energia igény	felh.hőm. HMV-re	felh. hőm. Fűtésre
	összes	háztartási	egyéb	GJ	m3	GJ/m3	GJ	GJ	GJ	m3	GJ/m3	GJ	GJ	GJ	m3	GJ/m3	GJ	GJ
	korrekció							összesen					összesen					összesen
Lévai u. 1-7.	8695	8695	0	41,00	151	0,27	40,77	0,23	147,00	166	0,27	44,82	102,18	213,00	162	0,27	43,74	169,26
Lévai u. 9-15.	8690	8690	0	45,00	147	0,30	44,10	0,90	157,00	140	0,32	44,80	112,20	226,00	141	0,32	45,12	180,88
Lévai u. 17-27.	13327	13327	0	56,00	187	0,25	46,75	9,25	188,00	239	0,31	74,09	113,91	266,00	238	0,31	73,78	192,22
Ifjúság u. 10-20.	12769	12769	0	52,00	239	0,22	52,58	-0,58	180,00	271	0,23	62,33	117,67	258,00	270	0,23	62,10	195,90
Lévai u. 29.	16949,3	15880	1069,3	64,00	301	0,22	66,22	-2,22	265,00	325	0,23	74,75	190,25	363,00	329	0,23	75,67	287,33
Lévai u. 31.	17030,02	15880	1150,02	64,00	259	0,26	67,34	-3,34	262,00	292	0,25	73,00	189,00	377,00	299	0,25	74,75	302,25
Lévai u. 33.	16380,77	15880	500,77	66,00	281	0,23	64,63	1,37	264,00	313	0,23	71,99	192,01	350,00	356	0,23	81,88	268,12
Patkó u. 1.	16424	15880	544	60,00	293	0,22	64,46	-4,46	330,00	310	0,23	71,30	258,70	444,00	299	0,23	68,77	375,23
Patkó u. 3.	16928	15880	1048	75,00	306	0,26	79,56	-4,56	192,00	348	0,25	87,00	105,00	271,00	338	0,25	84,50	186,50
Patkó u. 5.	16839	15880	959	76,00	271	0,31	84,01	-8,01	198,00	305	0,29	88,45	109,55	280,00	306	0,29	88,74	191,26
Patkó u. 7.	16994	15880	1114	68,00	323	0,23	74,29	-6,29	311,00	363	0,22	79,86	231,14	398,00	355	0,22	78,10	319,90
Patkó u. 9.	16466	15880	586	67,00	333	0,22	73,26	-6,26	186,00	345	0,21	72,45	113,55	267,00	349	0,21	73,29	193,71
Patkó 11-21	15186	15186	0	75,00	287	0,26	74,62	0,38	275,00	328	0,27	88,56	186,44	297,00	286	0,27	77,22	219,78
Ifjúság u. 26-40.	20248	20248	0	94,00	299	0,26	77,74	16,26	238,00	358	0,33	118,14	119,86	309,00	369	0,33	121,77	187,23
Szivárvány u. 1.	16537	15880	657	54,00	283	0,17	48,11	5,89	214,00	323	0,17	54,91	159,09	329,00	308	0,17	52,36	276,64
Szivárvány u. 3.	16795,36	15880	915,36	38,00	297	0,12	35,64	2,36	244,00	341	0,14	47,74	196,26	350,00	341	0,14	47,74	302,26
Szivárvány u. 5.	17110,1	15880	1230,1	69,00	252	0,30	75,60	-6,60	197,00	284	0,29	82,36	114,64	270,00	285	0,29	82,65	187,35
Szivárvány u. 2.	10418	10418	0	55,00	202	0,28	56,56	-1,56	134,00	241	0,29	69,89	64,11	184,00	238	0,29	69,02	114,98
Szivárvány u. 4.	10418	10418	0	55,00	182	0,30	54,60	0,40	129,00	231	0,31	71,61	57,39	177,00	227	0,31	70,37	106,63
Szivárvány u. 6.	10418	10418	0	50,00	185	0,33	61,05	-11,05	115,00	206	0,28	57,68	57,32	161,00	206	0,28	57,68	103,32
Szivárvány u. 8.	10418	10418	0	43,00	195	0,23	44,85	-1,85	111,00	207	0,23	47,61	63,39	164,00	216	0,23	49,68	114,32
Napsugár st. 2.	10418	10418	0	41,00	188	0,22	41,36	-0,36	157,00	219	0,22	48,18	108,82	221,00	219	0,22	48,18	172,82
Napsugár st.4.	10418	10418	0	33,00	158	0,21	33,18	-0,18	166,00	166	0,21	34,86	131,14	207,00	159	0,21	33,39	173,61
Nádasdülő st. U alak	40535,5	40296	239,5	249,00	522	0,45	234,90	14,10	698,00	592	0,49	290,08	407,92	920,00	604	0,49	295,96	624,04
Szabadság u. 119-129.	15186	15186	0	86,00	325	0,31	100,75	-14,75	367,00	343	0,34	116,62	250,38	488,00	357	0,34	121,38	366,62
Szabadság u. 131-145.	23598	15486	8112	94,00	213	0,45	95,85	-1,85	503,00	54	0,45	24,30	478,70	575,00	130	0,45	58,50	516,50
Puskás Tivadar u. 55.	2536	2536	0	13,00	81	0,16	12,96	0,04	72,00	85	0,17	14,45	57,55	96,00	83	0,17	14,11	81,89
Összesen	407 732	389 607	18 125	1 783	6 760		1 805,74	-22,74	6 300	7 395		2 011,83	4 288,17	8 461	7 470		2 050,45	6 410,55

ÉPÜLETEK	fűtött légm ³			december					2016. év összesen				
	fűtött légm ³	fűtött légm ³	fűtött légm ³	felh. hőm.össz.	felmelegített HMV menny.	Fajlagos HMV energia igény	felh. hőm. HMV-re	felh. hőm. Fűtésre	felh. hőm.össz.	felmelegített HMV menny.	felh. hőm. HMV-re	felh. hőm. Fűtésre	fajl. hőszükséglet fűtésre
	összes	háztartási	egyéb	GJ	m ³	GJ/m ³	GJ	GJ	GJ	m ³	GJ	GJ	GJ/m ³
	korrekciós							összesen				összesen	
Lévai u. 1-7.	8695	8695	0	297,00	167	0,27	45,09	251,91	1 610	2 114	570,78	1 039,22	0,1195
Lévai u. 9-15.	8690	8690	0	301,00	176	0,32	56,32	244,68	1 742	1 800	549,14	1 192,86	0,1373
Lévai u. 17-27.	13327	13327	0	370,00	247	0,31	76,57	293,43	2 147	2 523	674,19	1 472,81	0,1105
Ifjúság u. 10-20.	12769	12769	0	369,00	291	0,23	66,93	302,07	2 080	3 151	701,54	1 378,46	0,1080
Lévai u. 29.	16949,3	15880	1069,3	477,00	335	0,23	77,05	399,95	2 813	3 772	839,73	1 973,27	0,1164
Lévai u. 31.	17030,02	15880	1150,02	508,00	314	0,25	78,50	429,50	2 827	3 381	870,01	1 956,99	0,1149
Lévai u. 33.	16380,77	15880	500,77	461,00	357	0,23	82,11	378,89	2 671	3 773	867,79	1 803,21	0,1101
Patkó u. 1.	16424	15880	544	597,00	321	0,23	73,83	523,17	3 176	3 643	810,76	2 365,24	0,1440
Patkó u. 3.	16928	15880	1048	376,00	347	0,25	86,75	289,25	2 279	3 905	1 004,97	1 274,03	0,0753
Patkó u. 5.	16839	15880	959	408,00	321	0,29	93,09	314,91	2 410	3 608	1 099,84	1 310,16	0,0778
Patkó u. 7.	16994	15880	1114	538,00	367	0,22	80,74	457,26	2 938	4 029	915,82	2 022,18	0,1190
Patkó u. 9.	16466	15880	586	373,00	365	0,21	76,65	296,35	2 195	4 188	910,77	1 284,23	0,0780
Patkó 11-21	15186	15186	0	439,00	340	0,27	91,80	347,20	2 605	3 664	962,18	1 642,82	0,1082
Ifjúság u. 26-40.	20248	20248	0	416,00	393	0,33	129,69	286,31	2 623	4 217	1 174,82	1 448,18	0,0715
Szivárvány u. 1.	16537	15880	657	456,00	309	0,17	52,53	403,47	2 424	3 768	640,56	1 783,44	0,1078
Szivárvány u. 3	16795,36	15880	915,36	489,00	363	0,14	50,82	438,18	2 652	3 959	495,98	2 156,02	0,1284
Szivárvány u. 5.	17110,1	15880	1230,1	375,00	284	0,29	82,36	292,64	2 202	3 293	979,37	1 222,63	0,0715
Szivárvány u. 2.	10418	10418	0	250,00	245	0,29	71,05	178,95	1 531	2 653	750,08	780,92	0,0750
Szivárvány u. 4.	10418	10418	0	244,00	235	0,31	72,85	171,15	1 482	2 561	775,23	706,77	0,0678
Szivárvány u. 6.	10418	10418	0	224,00	230	0,28	64,40	159,60	1 360	2 428	769,14	590,86	0,0567
Szivárvány u. 8.	10418	10418	0	229,00	230	0,23	52,90	176,10	1 311	2 481	570,63	740,37	0,0711
Napsugár st. 2.	10418	10418	0	300,00	235	0,22	51,70	248,30	1 736	2 574	566,28	1 169,72	0,1123
Napsugár st.4.	10418	10418	0	277,00	177	0,21	37,17	239,83	1 581	2 064	433,44	1 147,56	0,1102
Nádasdűlő st. U alak	40535,5	40296	239,5	1176,00	663	0,49	324,87	851,13	7 502	7 042	3 243,26	4 258,74	0,1051
Szabadság u. 119-129.	15186	15186	0	668,00	370	0,34	125,80	542,20	3 951	4 149	1 318,29	2 632,71	0,1734
Szabadság u. 131-145.	23598	15486	8112	834,00	246	0,45	110,70	723,30	4 741	2 415	1 086,75	3 654,25	0,1549
Puskás Tivadar u. 55.	2536	2536	0	127,00	96	0,17	16,32	110,68	741	1 039	168,88	572,12	0,2256
Összesen	407 732	389 607	18 125	11 579	8 024		2 228,59	9 350,41	67 330	88 194	23 750,23	43 579,77	

ÉPÜLETEK	fűtött légm ³	fűtött légm ³	fűtött légm ³
	összes	háztartási	egyéb
	korrekciós		
Lévai u. 1-7.	8695	8695	0
Lévai u. 9-15.	8690	8690	0
Lévai u. 17-27.	13327	13327	0
Ifjúság u. 10-20.	12769	12769	0
Lévai u. 29.	16949,3	15880	1069,3
Lévai u. 31.	17030,02	15880	1150,02
Lévai u. 33.	16380,77	15880	500,77
Patkó u. 1.	16424	15880	544
Patkó u. 3.	16928	15880	1048
Patkó u. 5.	16839	15880	959
Patkó u. 7.	16994	15880	1114
Patkó u. 9.	16466	15880	586
Patkó 11-21	15186	15186	0
Ifjúság u. 26-40.	20248	20248	0
Szivárvány u. 1.	16537	15880	657
Szivárvány u. 3	16795,36	15880	915,36
Szivárvány u. 5.	17110,1	15880	1230,1
Szivárvány u. 2.	10418	10418	0
Szivárvány u. 4.	10418	10418	0
Szivárvány u. 6.	10418	10418	0
Szivárvány u. 8.	10418	10418	0
Napsugár st. 2.	10418	10418	0
Napsugár st.4.	10418	10418	0
Nádasdülő st. U alak	40535,5	40296	239,5
Szabadság u. 119-129.	15186	15186	0
Szabadság u. 131-145.	23598	15486	8112
Puskás Tivadar u. 55.	2536	2536	0
Összesen	407 732	389 607	18 125

Vízfelmelegítési hőszükséglet 2016 május 1 - szeptember 1 -időszakból számítva

Hkp. Ssz.	ÉPÜLETEK	Hőközponti elszámoló főmérőn mért hőmennyiség	Hőközponti vízmérőn mért vízmennyiség	Fajlagos vízfelmelegítési hőszükséglet
		GJ	m3	GJ / m3
1	Lévai u. 1-7.	166,00	616	0,27
2	Lévai u. 9-15.	185,00	574	0,32
3	Lévai u. 17-27.	230,00	736	0,31
4	Ifjúság u. 10-20.	220,00	965	0,23
5	Lévai u. 29.	271,00	1166	0,23
6	Lévai u. 31.	250,00	986	0,25
7	Lévai u. 33.	252,00	1074	0,23
8	Patkó u. 1.	264,00	1130	0,23
9	Patkó u. 3.	303,00	1194	0,25
10	Patkó u. 5.	316,00	1101	0,29
11	Patkó u. 7.	265,00	1210	0,22
12	Patkó u. 9.	264,00	1256	0,21
13	Patkó 11-21	288,00	1063	0,27
14	Ifjúság u. 26-40.	395,00	1181	0,33
15	Szivárvány u. 1.	195,00	1169	0,17
16	Szivárvány u. 3	158,00	1165	0,14
17	Szivárvány u. 5.	289,00	999	0,29
18	Szivárvány u. 2.	220,00	767	0,29
19	Szivárvány u. 4.	224,00	730	0,31
20	Szivárvány u. 6.	207,00	730	0,28
21	Szivárvány u. 8.	175,00	755	0,23
22	Napsugár st. 2.	172,00	774	0,22
23	Napsugár st.4.	131,00	635	0,21
24	Nádasdülő st. U alak	1010,00	2042	0,49
25	Szabadság u. 119-129.	419,00	1225	0,34
26	Szabadság u. 131-145.	367,00	820	0,45
27	Puskás Tivadar u. 55.	55,00	326	0,17
	Összesen:	7291,00	26389	0,28